



Protokollauszug

aus der
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und
Sport
vom 22.12.2004

öffentlich

Top 4 Sonstiges

Frau Fischer informiert zum Sachstand der Legionellenuntersuchungen in Schulturnhallen. In der Turnhalle der Grundschule 56 waren keine Legionellen mehr nachweisbar. Das Duschverbot wurde aufgehoben. Die geplanten Umbaumaßnahmen sind abgeschlossen. In den Turnhallen der Schulen 39 und 36/45 muss das Duschverbot weiter aufrechterhalten bleiben. Die Kaltwassereinspeisung muss kurzfristig erneuert werden. Aufträge sind veranlasst. Fertigstellung wird Ende Januar 2005 erwartet.