



Einreicher:

Stadtverordneter Menzel, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Betreff:

Straßenüberflutungen in der Seepromenade

Erstellungsdatum	23.10.2013
Eingang 902:	13.11.2013
Datum der Sitzung:	13.11.2013

Anlass des Auskunftersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgKVerf.:

In der Seepromenade halten Straßenüberflutungen bei Starkregenereignissen trotz Straßenneubaus an. Von Anliegern der Seepromenade (OT Groß Glienicke) wird berichtet, dass es bei den Regenfällen der letzten Tage ([42.KW](#)) wieder zum Aufstau der Schmutzwasserkanalisation mit massivem Fäkalwasseraustritt auf den Straßenflächen kam, so dass Fäkalabwässer in großen Mengen die Seepromande überspülten. Ursache war, wie auch in den Vorjahren, dass die Pumpstation in Höhe Ernst-Thälmann-Straße offenbar wegen Überlastung ausfiel.

Ich frage den Oberbürgermeister:

Frage: Wann wird dieser Missstand abgestellt?

Unterschrift

Anlage:
Antwort der Verwaltung